

	Beschreibung	Werte
§ 17 Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast MS	5,356 MW
	Jahreshöchstlast MS/NS	3,979 MW
	Jahreshöchstlast NS	3,933 MW
§ 17 Abs. 2 Nr. 2	Netzverluste	1,5 GWh
§ 17 Abs. 2 Nr. 3	Summenhöchstlast der Netzverluste	0,5 MW
§ 17 Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	5,08 MW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	21,17 GWh
§ 17 Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen:	
	MS EEG	6.781 MWh
	MS nachgelagertes Netzgebiet (E.DIS Netz)	361 MWh
	MS/NS	651 MWh
	NS	
	Zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen:	
MS	Leistungsmessung	
MS/NS	Leistungsmessung	
NS	Leistungsmessung/ Referenzlastgang	
§ 17 Abs. 2 Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1,5 GWh
	Preis für Verlustenergie	3,674 Ct/kWh

Bei Fragen zu unseren Pflichtveröffentlichungen wenden Sie sich bitte an Herrn Noack (Tel.-Nr. 03331-3655-222).