

	Beschreibung	Werte
§ 17 Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast MS Jahreshöchstlast MS/NS Jahreshöchstlast NS	5,052 MW 4,010 MW 3,970 MW
§ 17 Abs. 2 Nr. 2	Netzverluste	1,7 GWh
§ 17 Abs. 2 Nr. 3	Summenhöchstlast der Netzverluste	0,5 MW
§ 17 Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	4,7 MW 12,6 GWh
§ 17 Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen (EEG, KWK-G, konventionelle Einspeiser und nachgelagerte Netze): MS MS/NS NS Zeitlicher Verlauf aller Einspeisungen: MS MS/NS NS	16.205 MWh 506 MWh 1.423 MWh Leistungsmessung Leistungsmessung Leistungsmessung/ Referenzlastgang
§ 17 Abs. 2 Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1,7 GWh

Bei Fragen zu unseren Pflichtveröffentlichungen wenden Sie sich bitte an Herrn Noack (Tel.-Nr. 03331-3655-222).